

# FIRE EXTINGUISHER 50 KILO

## POEDERWAGEN 50 KILO

A III B C



**1 UNROLL THE HOSE FROM ITS GRIPS**  
**ROL DE SLANG AF VAN HOUDER**



**2 PULL OUT SAFETY PIN**  
**VERWIJDER BORG PEN**



**3 OPEN THE VALVE**  
**AFSLUITER OPENEN**



**4 AIM AT THE BASE OF THE FIRE**  
**RICHT OP DE VUURHAARD**



**5 PULL NOZZLE TRIGGER**  
**KNIJP KRAAN VAN PISTOOL IN**



### CAUTION / WAARSCHUWING:

- AVOID SKIN AND EYE CONTACT WITH THE POWDER
- VERMIJD HUID EN OOGCONTACT TIJDENS GEBRUIK
- SUITABLE FOR USE ON LIVE ELECTRICAL EQUIPMENT UP TO 1.000 VOLT, HOLD THE NOZZLE AT A MINIMUM DISTANCE OF 1 METER
- GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP ELECTRISCHE APPARATEN TOT 1000 VOLT, OP AFSTAND VAN 1 METER

REFILL AFTER EACH USE / NA ELK GEBRUIK HERVULLEN  
USE ONLY MOBIAK SPARE PARTS IN CONFORMITY WITH THE AGREED MODEL  
MOBIAK RESERVE ONDERDELEN GEBRUIKEN CONFORM TYPENR.

EXTINGUISHANT / BLUSSTOF: 50KG CO ABC40. PROPELLANT: ITROGEN 2 (N), PS18 bar  
VALVE TIGHTENING TORQUE: 85 Nt.m  
TEMPERATURE RANGE / TEMPERATUURGRENSEN: -30°C TO +60°C.  
THE FIRE EXTINGUISHER IS CERTIFIED ACCORDING TO EN1866

Approval Number:  
EX-C-269Rev.1/EN1866/B/01/11).  
TYPE: DFS MBK09 - 500PA - H1B



0437/2018

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

FACTORY / FABRIKANT : KATHIANA AKROTIRIOU,  
CHANIA - CRETE - GREECE  
IMPORT : WWW.DUTCHFIRESAFETY.NL

DFS MBK09-500AF-W1B